
Funktions- und Maßskizze für Kleinkläranlagen BIO-225/WB-S2 / 25 bis 40



Für Neuanlagen:

LE-01/2021 (Klasse C), LE-02/2021 (Klasse N) Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung:

Für Nachrüstsätze:

Z-55.8-769 (Klasse C), Z-55.8-770 (Klasse N)

Тур	Größen-	1. Behälter			2. Behälter			Gewichte	
	Klasse	DIN 4034 Teil 2			DIN 4034 Teil 2			Gesamt-	Schwer-
		Тур	Wasser-	Einbau-	Тур	Wasser-	Einbau-	Gewicht	stes
			tiefe	tiefe		tiefe	tiefe		Einzelteil
			WT 1	EBT 1		WT 2	EBT 2		
	EW		cm	cm		cm	cm	t	t
BIO/WB-S2/25	25	3-Kammer	176	278	2-Kammer	146	263	13,6	3,7 *
BIO/WB-S2/30	30	3-Kammer	201	303	2-Kammer	146	263	14,2	3,7 *
BIO/WB-S2/35	35	3-Kammer	251	353	2-Kammer	146	263	15,4	3,7 *
BIO/WB-S2/40	40	3-Kammer	276	378	2-Kammer	171	288	16,4	3,1 *

((

Alle Maße und Gewichte für Konus-Abdeckung (begehbar)

*: Als Option leichtes Bodenteil (2,5 t) möglich

Fritz Witt Betonwerke | 25795 Weddingstedt | Tel. (0481) 850 87-0 | Fax (0481) 850 87-49 Stand: 02/2022 Internet: www.witt-beton.de | email: info@witt-beton.de Blatt Nr. 403